



Friedhelm TRAPP GmbH

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: trapp@f-trapp.de

www.f-trapp.de

Versorgungspoller TVP-4600


Anwendungsbeispiel





Versorgungspoller TVP-4600

Bemaßung



Technische Daten:

Gehäuse:

- Stahlrohr $\phi 140 \times 5$ mm, feuerverzinkt
- Zierelemente aus Aluminiumguss
- Türen mit Dreikantverschluss
- mit integriertem Erdstück 400 mm, Kabeleinführungsöffnung und Kantenschutz
- Lackierung in RAL-Ton nach Wahl

Standardinstallation Elektro:

4 x Schuko-Steckdose 16A, 230V

Anpassung der elektrischen Installation entsprechend der Platzverhältnisse nach Kundenwunsch möglich.